

В Барановичах семилетний мальчик попал под напряжение на лестничной площадке многоквартирного дома

Несчастный случай произошел 15 января. Во время игры в прятки с друзьями на лестничной площадке мальчик залез на батарею отопления и, держась одной рукой за трубу, другой случайно прикоснулся к неизолированному участку электропроводки выключателя освещения. В результате ребенок попал под напряжение и был госпитализирован в больницу с электротравмой.

Еще один несчастный случай произошел ранее в Гродно, где семилетний мальчик погиб от поражения электрическим током из-за неосторожного обращения с феном в ванной. Мать ребенка вызвала скорую помощь, однако спасти мальчика не удалось.

Госэнергонадзор призывает взрослых напоминать детям о правилах безопасности и контролировать их соблюдение. Нельзя играть под проводами линий электропередачи с набросом предметов на провода, залезать на энергообъекты, проникать в трансформаторные подстанции, открывать распределительные щиты, приближаться к оборванным проводам, прикасаться к электроприборам мокрыми руками, играть с электрическими розетками, пользоваться приборами с поврежденной изоляцией (корпусом).

Важно следить за состоянием электропроводки в квартирах, а также местах общего пользования многоквартирных домов. В случае выявления неисправностей, необходимо своевременно сообщать об этом в эксплуатирующие организации.